

Til Rosmosevænge og Storhøj grundejerforeninger

Gribskov Forsyning er nu færdig med renovering af forsyningens kloakledninger i området. Se figuren til højre.

Efter renovering

Gribskov Forsyning kan se, at der fortsat er meget vand i kloakledningerne, hvilket ikke burde være tilfældet.

Der kan være følgende grunde til det:

- Utætheder i ledninger og brønde på private grunde.
- Fejltilkoblinger af tagvand og overfladevand på private grunde.
- Generelt opstuvning af overfladevand på terræn, som kan sive ind via dæksler.



Konsekvenser

Hvis der er for meget vand i kloakken kan toilet og andre afløb ikke bruges.

Hvis der kommer så meget regnvand i kloakken, at der ikke er plads, løftes dækslerne og spildevand løber ud på terræn og blandes med regnvandet.

Oversvømmelser på terræn øger indsivningen til kloakken via brønde og tagednløb, som så igen, øger risikoen for indsivning i huse via gulvafløb.

I rundsendelsen inden renovering, er det nævnt, at der lokalt kan forekomme højere grundvandsstand efter kloakrenoveringerne, idet tætte offentlige kloakledninger mindsker dræningen. Oveni kommer de store nedbørsmængder som naturligvis kun er med til at forværre situationen. Med andre ord er det vigtig, at overfladeafvanding via grøfter og dræn fungerer efter hensigten.

Hvad kan vi i fællesskab gøre?

Gribskov forsyning

Hvis der for meget vand i kloakken som skyldes utætheder eller fejltilkoblinger på privat grund så kan Gribskov Forsyning kun dokumentere dette ved at overvåge, om der sker spildevandsafledning fra en ejendom, når der ikke er et vandforbrug på ejendommen. Viser det sig muligt at dokumentere dette, vil dokumentation blive sendt til kommunen, som herefter kan påbyde dig som grundejer at renovere dine ledninger.

Grundejere

Som grundejer skal du tætne dine private spildevandsledninger og sørge for, at regnvand, tagvand og dræn ikke er koblet på spildevandsledningen. Som grundejer skal du også sikre, at eksisterende afledning via grøfter og dræn på privat grund foregår uhindret og løbende bliver vedligeholdt. Hvis der ønskes nye afvandingsystemer, kræver det en tilladelse hos vandløbsmyndighed ved kommunen.

Dræn, tag- og overfladevand skal nedsives lokalt, og her er det vigtigt, at faskinerne er rigtigt dimensioneret.

Grundejerforeninger

Grundejerforeningerne kan med fordel medvirke til at sikre afvanding via grøfter og dræn på tværs af foreningens område og i de tilfælde hvor grundejerforeninger er vejejer sikre en ordentlig vejafvanding.

Gribskov Kommune

I tilfælde af uenighed blandt grundejerne vedrørende overfladeafvanding, anbefales det at kontakte kommunen.