

Fra: Jørgen Magnussen <jm@gribskovforsyning.dk>

Dato: 28. maj 2024 kl. 13.51.41 CEST

Til: rosmosevaenge.grundejerforening@hotmail.dk, bestyrelse@storphoejgrundejerforening.dk, anne.dyhr@hotmail.dk

Cc: Thomas Jakobsen <tj@gribskovforsyning.dk>

Emne: VS: Kloakrenovering overstået og hvad så nu.

Hej med jer,

Nu er renoveringen overstået og vi skal videre med opsporingen af det uvedkommende vand, som til stadighed er til stor gene for alle.

Jeg vedhæfter et pdf dokument som viser, hvor vi har udført kloakrenovering og hvad fremtiden bringer for os alle.

Vi håber, at I vil sørge for at alle de berørte medlemmer får det vedhæftede dokument.

Gribskov Forsyning har undersøgt nogle drænledninger i jeres område og vi har fundet at 2 af de undersøgte er virksomme – tegnet op med blå, og én der ikke kunne afprøves men som har en stor udfordring i den brønd der ligger i haven hos Storchøjs Alle 49 . tegnet op med grøn.

Nogen har måske bemærket at Forsyningen var ude og pumpe drænbrønden på Storchøjs Alle 49 ned over 2 dage. Den ene dag forsøgte vi at filme til- og fraløb i brønden, uden held, da der ikke er et stort nok hul i brøndvæggen til kameraet men det kunne tydeligt ses, at rørene lige udenfor brønden er brudt sammen. Da vi pumpede vandet ned under til- og fraløb konstaterede vi, at vandet løb til den fra begge sider og at de var under niveau ved det formodede udløb i Tinkerup Å. Vi vil meget gerne dele disse 2 film med jer men de er for store til at sende med mail, så jeg har lagt et link ind nedenfor, fra Wetransfer, som er ganske ufarligt at bruge. **Linket er aktivt i 6 dage.**

<https://wetransfer.com/downloads/6b5439df0a56d7ce95d62d7b7afc01f620240227091514/1317f57a6c6e601a7f823cad6963292220240227091515/d23d5a>

God dag

Venlig hilsen

Jørgen Magnussen
Projekt og anlæg